

IR.271.1.2.2012

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania - „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Żołnierzy Września 1 w Tomaszowie Lubelskim”, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Pytający wnosił o wyjaśnienie następujących informacji:

1. Prosimy jednoznacznie określić rodzaj materiału do ocieplenia stropodachu niewentylowanego segmentu 3.1.1. Opis Techniczny zakłada ocieplenie wełną mineralną twardą gr. 14 cm, natomiast Przedmiary Robót jak i rys. ST-4.2. zakładają, docieplenie z twardych płyt styropianowych gr. 14 cm (jakiej odmiany: EPS 100, EPS 200, XPS /?/ )

**Zamawiający odpowiada:**

Ad.1.

Twarde płyty styropianowe gr. 14 cm EPS 200.