

IR.271.1.1.2012

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania - „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Żołnierzy Września 1 w Tomaszowie Lubelskim”, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Pytający wnosił o wyjaśnienie następujących informacji:

1. Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji Technicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego o Przedmiary Robót Budowlanych.
2. Prosimy określić rodzaj szkła stolarki okiennej. Opis Techniczny zakłada jedynie „okna PCV z szybą zespoloną jednoramową”, Zestawienie Stolarki Okiennej i Drzwiowej nie zawiera informacji dotyczących szklenia okien, nie zamieszczono również Specyfikacji Technicznej Stolarki. W obiektach szkolnych poddawanych termomodernizacji wskazane jest szklenie stolarki okiennej pakietem ze szkłem bezpiecznym od wewnątrz.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1.

Przedmiary Robót Budowlanych znajdują się w załącznik nr 10 powyższego przetargu.

Ad2.

W zestawienie stolarki zamawiający wyraźnie wpisał w nagłówkach stolarki iż okna w sali gimnastycznej O13 i O14 należy szklić szkłem hartowanym. Szkłem bezpiecznym w klasie P2 należy szklić wszystkie drzwi aluminiowe. Co do pozostałych okien przepisy nie nakładają obowiązku stosowania szkła bezpiecznego.

Specyfikacja Techniczna Stolarki znajduje się w zał. Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na str. 72.