

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania - „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Żołnierzy Września 1 w Tomaszowie Lubelskim”, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Pytający wnosil następujące zapytania:

1. prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję wyrównania ścian fundamentowych pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
2. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie konstrukcji nośnej pod panele Alucobond, jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje budynków z podaniem wymiarów w cm. wysokości poszczególnych kondygnacji nadziemnych i podziemnych.
4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie krat okiennych przeznaczonych do wykonania wraz ze szczegółową specyfikacją ich wykonania.
5. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o użycie papy z rozbiórki izolacji ścian fundamentowych.
6. Prosimy o podanie kolorystyki projektowanych drzwi Al.
7. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o odbicie starych tynków z powierzchni kominów ponad połacią dachu.
8. Czy w zakres zamówienia wchodzi uzupełnienie okładzin ściennych wewnętrznych po wymianie parapetów wewnętrznych jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.
9. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję siatka do 2 m.
10. W związku z demontażem opaski wokół budynku nie ma uwzględnionego w przedmiarze robót użycie gruzu prosimy o uzupełnienie.
11. Czy w zakres zamówienia wchodzi remont gzymsu, jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.
12. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o kominki wentylacyjne do wentylacji papy.
13. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję styropianu pod parapetem zewnętrznym.
14. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję demontażu osłon grzejnikowych.
15. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie i montaż nowych osłon grzejnikowych, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
16. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o uzupełnienie okładzin ściennych z paneli z tworzywa.
17. Na szczególe nr 13 pokazano montaż rynny z rurą spustową w przedmiarach nie uwzględniono specjalnych sztucerków.
18. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o roboty dotyczące wykonania nowych otworów na rury spustowe w gzymsie.
19. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję malowania kominów,
20. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję zamontowania profilu cokołowego.
21. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję przebijania pęcherzy w papie na istniejących dachach.
22. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dodania płyty OSB na ogniomury pod obróbkę.

23. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję zdystansowania zadaszeń nad wejściem.
24. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję zdystansowania drabin na elewacjach.
25. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nowych szachów okiennych, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Zamawiający odpowiada:

- Ad.1. Ująć w pozycji wykonania izolacji.
- Ad.2. Nie.
- Ad.3. Projekt techniczny rys. P.1.
- Ad.4. W przedmiarze robót została ujęta ilość krat która jest niezbędna do przedłożenia ceny przez Wykonawcę. Rysunki szczegółowe wymiany zostaną przekazane w momencie realizacji zadania.
- Ad.5. Zagospodaruje Inwestor.
- Ad.6. Brąz - Inwestor uzgodni z wykonawcą
- Ad.7. Ująć w pozycji wykonanie tynków kominów.
- Ad.8. Tak, ujęte w przedmiarze.
- Ad.9. Ująć w pozycji przyklejenie siatki.
- Ad.10. Zagospodaruje Inwestor.
- Ad.11. Tak.
- Ad.12. Tak, uwzględnić w pozycji obróbek gzymsów.
- Ad.13. Ująć w pozycji montażu parapetów zewnętrznych.
- Ad.14. Ujęte przedmiarze instalacji c.o.
- Ad.15. Nie.
- Ad.16. Ujęte w przedmiarze pozycja 61, 361.
- Ad.17. Ująć w pozycji montaż rynien.
- Ad.18. Ująć w pozycji montaż rur.
- Ad.19. Ująć w pozycji wykonanie tynków kominów.
- Ad.20. Ująć w pozycji przyklejenie płyt styropianowych do ścian.
- Ad.21. Ujęte w przedmiarze w pozycji drobne naprawy pokrycia z papy.
- Ad.22. Ująć w pozycji obróbki blacharskie pasa pod i nad rynnowego, gzymsu.
- Ad.23. Ująć w pozycji układanie paneli kompozytowych.
- Ad.24. Ująć w pozycji przyklejenie płyt styropianowych do ścian.
- Ad.25. Przedmiar uwzględnia naprawę koszy podokiennych.