

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - „Remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI

ul. Lwowska 57

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

tel 1841 664 37 40, fax 1841 664 22 43

REGON 95056910, NIP 661-103-17-49

IR.271.5.6.2018

Tomaszów Lubelski, dnia 9 maja 2018r.

Dotyczy: wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - „Remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) Zamawiający wyjaśnia i dokonuje zmiany treści SIWZ:

W związku z udzieleniem przez Zamawiającego w dniu 4 maja 2018 r., niewłaściwych odpowiedzi na pytania, Zamawiający unieważnia czynność udzielenia odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 w części „PYTANIA I ODPOWIEDZI – CZĘŚĆ 4” z dnia 4 maja 2018 r. („Budowa pływalni – Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 04.05.2018 roku”) i ponownie udziela odpowiedzi na te pytania:

Pytanie 1.

Proszę o załączenie projektu odwodnienia dachu oraz wskazanie pozycji przedmiarowej w której należy uwzględnić wpusty dachowe podgrzewane oraz określenie parametrów wpustów.

Odpowiedź:

W dołączonym do postępowania projekcie wykonawczym wewnętrzne instalacje elektryczne w opisie na str.11 pkt 16 - Ogrzewanie kanałów i rynien spustowych dachu jest opisany sposób odwodnienia oraz rysunek - schemat rozdzielni TOG, który przedstawia rozmieszczenie instalacji. W przedmiarze kosztorysie ofertowym również w poz. 10 jest policzone ogrzewanie rynien. Geometria spadków dachów schematycznie pokazana jest w projekcie architektonicznym w formie rzutu dachu i przekrojów. Projekt nie przewiduje stosowania wpustów dachowych, a system kabli grzewczych z odpowiednią pętlą o dł. wskazanej przez dostawcę systemu - wpuszczaną do rury spustowej. Projekt przewiduje ogrzewaną rynnę i rejon przepustów przez ścianki attykowe.

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - „Remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”

Pytanie 2.

Proszę o załączenie planszy materiałowej pokazującej układ kolorystyczny i rodzaj kostki brukowej.

Odpowiedź:

Rodzaj kostki brukowej określono w dokumentacji jako kostka brukowa betonowa wibroprasowana. Opis techniczny zagospodarowania wskazuje na kolorystykę miejsc postojowych /str.10/. Chodniki należy wykonać w kolorze piaskowo-żółtym, a jezdnie i zjazdy w kolorze szarym.

W związku ze zmianami SIWZ z dnia 4 maja 2018 r. i 8 maja 2018 r. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert i pkt 13.1. oraz 13.2. SIWZ otrzymują brzmienie:

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

- a) **miejsce składania ofert:** Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. 23 - Sekretariat Urzędu Miasta,
- b) **termin składania ofert:** do dnia **05.06.2018, do godz. 12.00.**

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) **miejsce otwarcia ofert:** Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. 22,
- b) **termin otwarcia ofert:** w dniu **05.06.2018 o godz. 12.30.**

BURMISTRZ MIASTA

W. Zulujski
Włodzisław Zulujski.....

Podpis Kierownika Zamawiającego